

Согласовано:

Председатель общества инвалидов
Муниципального района Иса克林ский

Антонова / Н.В. Антонова /

« 03 » декабря 2020г



Утверждаю:

Руководитель межведомственной рабочей группы

Лопатин / Ю.И. Лопатин /

« 03 » декабря 2020г



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от « 03 » декабря 2020 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Структурное подразделение «Д/с Колокольчик» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Мордово-Аделяково муниципального района Иса克林ский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446595, Российская Федерация, Самарская область, Иса克林ский район, с.Мордово-Аделяково, ул.Куйбышева,34; телефон и факс 88465432324, E-mail: m_adyak_sch_isk@samara.edu.ru, и.о. директора Ю.И.Лопатин

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Мордово-Аделяково Иса克林ского района Самарской области

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 15 посетителей в день/вместимость 18 мест

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, количество этажей: 1, базовый материал несущих конструкций-железобетон, материал лестниц – бетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 центральный вход, 2 – запасных выхода

8. Год постройки 1985

9. Год последней реконструкции 2013

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус Самара-с.Мордово-Аделяково		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м		К, О		$>0,9$
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					

	Указатели направления движения	наличие		К,Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м		К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м		К		
	Тактильная полоса перед съездом	$>0,8$		С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$>0,8$		С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6		С		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$<0,025$		К,С,О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$>0,05$				
	Место отдыха	наличие				
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	$\geq 5\%$ (не менее 1 места)		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
	Открытая лестница					

Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие		О,С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Контрасная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
- поручни на высоте	0,9 м		О		
Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
Угол уклона	≤ 5 %		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м		К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О		

	Разворотные площадки:					
	-при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К		
	-при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно				
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м		О,С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними	наличие		К, О, С		

	лестницами)				
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О, С	
	Навес	наличие		К, О	
	Водоотвод	наличие		К, О, С	
	Информация об объекте	наличие		Г	
	Лестница наружная	наличие			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м		С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С	
	Бортики по быковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С	
	Разделительные поручни при ширине марша >4 м	наличие		О, С	
	Пандус наружный	наличие			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К	
	Уклон	≤ 5%		К	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м		К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	
	Разворотные площадки:				
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м		К	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более	≥ 1,5		К	

	80см)					
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К,О		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м		К		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$		К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		
	Звуковой маяк у входа	наличие		С		
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м		К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие		К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции $>0,9 \text{ м}$.		К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> $< 0,014 \text{ м}$		К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание
--------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	--	---	------------

плану БТИ		для инвалидов		норматив	установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 5%		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		К		
	Пандус переносной	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		

	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м		К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие		К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие		К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие		Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		Г		
	Тактильная схема	наличие		С		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие		К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м		С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		

	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
	- на высоте	0,9 м		О		
	Пандус внутренний на этаже	$\geq 1,0$ м		К		
	Ширина марша	≤ 8 %		К		
	Уклон	наличие		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	-0,7 м		К		
	- на высоте (нижний поручень)	-0,9 м		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О,С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие				
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ						

(в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	Наименование элементов объекта	3	4	5	6	7
	2					
	Обслуживание через окно/прилавок	0,8 – 1,1 м		К		
	Высота рабочей поверхности	$\geq 1,2$ м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №	$\geq 0,9$ м		К		
	Ширина проема двери в свету:	$\leq 0,025$ м		К		
	Высота порога	наличие		С		
	Информация тактильная	наличие		С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		О		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Зона для кресла-коляски	0,6-0,8 м		К, О		
	Стол с высотой рабочей поверхности					
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №	$\geq 1,2$ м		К		

	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	0,8 - 1,1 м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)	наличие		О		
	Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	≥ 2 %		К		
	Доля мест для колясочников	≥ 1,2 м		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 2		Г		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов	наличие		К		
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка,	Примечание

БТИ					создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	Наименование элементов объекта	3	4	5	6	7
	2	наличие				
	Санузел для инвалидов	наличие		К		
	Знак доступности помещения	наличие		С		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)					
	Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м				
	• габариты (минимальные глубина)	$\geq 1,8$ х		К		
	• габариты (минимальные ширина)	1,65 м		К, О, С		
	- опорные поручни	наличие		К		
	в т.ч. откидные	наличие		К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	Наличие $\geq 0,75$ м		О		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	$\geq 1,30$ х $0,85$ м		К, О		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие		К		
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной		К, О		

		формы				
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$		К,О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	наличие		К, О, С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	Наименование элементов объекта	3	4	5	6	7
	2	наличие		К, О, Г, С		
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие		К, О, Г, С		
	Надписи:	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 0,075 \text{ м}$		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	наличие		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 0,075 \text{ м}$		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	наличие		К, О, Г, С		

	освещенность	наличие		С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	1,3 – 1,4 м		С		
	высота размещения	наличие		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	Наличие (не менее 1шт)		Г		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)		С, Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие		К		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		С		
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие		Г, С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие		К, С, О, Г		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы					

7. ВЫВОДЫ

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

